

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest stałe 24-godzinne monitorowanie pożarowe obiektu położonego w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38 a Państwową Strażą Pożarną w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego oraz okresowe przeglądy, konserwacje, naprawy instalacji i urządzeń sygnalizacji pożarowej.
2. Budynek jest wyposażony w:
 - 1) system sygnalizacji pożarowej _ centrala CSP-35 – 1 szt.,
 - 2) czujki izotopowe dymu – 39 szt.,
 - 3) czujki temperaturowe – 12 szt.,
 - 4) wskaźniki zadziałania – 45 szt.,
 - 5) ręczne ostrzegacze – 8 szt.

Instalacje i urządzenia sprawne technicznie połączone z PSP aktywne poprzez łącza telekomunikacyjne.

3. Konserwacja, przeglądy, naprawy:
 - 1) okresowe przeglądy sprawności, konserwacje oraz naprawy instalacji zgodnie z Polską Normą Systemy Alarmowe jeden raz w kwartale,
 - 2) okresowe badania szczelności izotopowych czujek dymu raz w roku, a także na życzenie Zamawiającego oraz w każdym przypadku, gdy zachodzi podejrzenie o rozhermetyzowanie źródła,
 - 3) ewidencji izotopowych czujek dymu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 4) konserwacja nie obejmuje usuwania uszkodzeń powstałych wskutek naturalnego zużycia elementów, nieprzewidzianych zjawisk oraz niewłaściwej obsługi przez Zamawiającego lub osoby trzecie,
 - 5) Zamawiający ponosi koszty związane z naprawą lub wymianą niesprawnych urządzeń oraz unieszkodliwieniem odpadów promieniotwórczych.
 - 6) wymiana urządzeń będzie uzgadniana z Zamawiającym,
 - 7) materiały do wymiany i napraw dostarcza Wykonawca.