



Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania Wykonawców

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup i montaż klimatyzacji, znak: WOA.261.83.2019.JM.2

W związku z zapytaniami Wykonawców otrzymanymi w dniu 18 lipca 2019 roku, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1. Obecnie czynnik chłodniczy R410A jest wycofywany z mniejszych urządzeń klimatyzacyjnych i zastępowany urządzeniami zawierającymi czynnik R32. Czy zamawiający akceptuje urządzenie z czynnikiem R32.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) określił, że „Wykonawca może złożyć ofertę równoważną o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w ust. 2 i jest zobowiązany zweryfikować podane w zapytaniu ofertowym parametry urządzeń, dostosowując ich do wielkości pomieszczeń. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż środek chłodniczy w zaoferowanym urządzeniu jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. U. UE L 150 z 20.05.2014 r., str. 195 z późn. zm.).

Pytanie nr 2. Czy zapis: „sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i pilotem bezprzewodowym” oznacza że wymagane są dwa sterowniki przewodowy i bezprzewodowy?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający wyjaśnia, iż urządzenie klimatyzacyjne powinno być sterowane pilotem bezprzewodowym w związku z tym Zamawiający nie wymaga dwóch sterowników – przewodowego i bezprzewodowego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

.....
Wojciech Włodzik
(podpis Zamawiającego/osoby uprawnionej)